

Департамент образования
Администрации города Перми
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 22С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»**

ул. Сибирская, 80, г. Пермь, 614007
Тел. (342)216-74-23, факс (342)216-70-00

Е-mail: mail4@inbox.ru

ОКПО 43052467 ОГРН1025900919110

ИНН/КПП 5904081588/ 590401001

22.05.2013г. N 88

На N _____ от _____

Управление Роспотребнадзора
по Пермскому краю
г.Пермь, ул. Куйбышева,50
Руководителю
А.С.Сбоеву

МАОУ «СОШ № 22» сообщает о работе по выполнению Предписания № 171
от 01.04.2013года:

№	Устранение нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт, наименование Нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка выполнении
1	Установлены резервные источники горячего водоснабжения с разводкой по сети	СанПиН 2.4.5.2409-08 п.3.3.,	До 25.05.2013г.	Выполнено
2	В мясо – рыбном цехе и для хранения молочной продукции приобретено холодильное оборудование	СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.2.,п.4.3.,	До 25.05.2013г.	Выполнено
3	В раздевалках при спортивном зале полы имеют дефекты: выношенный пол, щели	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.29.,	До 25.05.2013г.	Составлена смета и будет выполнено после окончания учебного процесса до 30.06.2013г.
4	Отопительные приборы в кабинетах ограждены съемными деревянными решетками	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6.1.,	До 25.05.2013г.	Выполнено
5	Наладочные работы на вновь смонтированных системах вентиляции проведены	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.6.1.,	До 25.05.2013г.	Выполнено
6	Обеспечено использование люминесцентных ламп одного спектра	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.2.5.,	До 25.05.2013г.	Выполнено
7	Обеспечение нормированного количества обучающихся в классах исходя из площади менее 2,5 кв.м на 1 обучающегося	СанПиН 2.4.2.2821-10 п.4.9.,	До 25.05.2013г.	Выполнено Набор учащихся в 1-е классы соответствует нормам СанПиН

Директор МАОУ «СОШ № 22»



А.В.Червонных

